

Nr. 496 din 11.07.2017

## DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA

Slobozia, str. C.D. Gherea, nr. 1, jud. Ialomita

Raspuns clarificări transmise prin adresa dvs nr. 13888 din 11.07.2017  
privind investiția „DEPOZIT PENTRU DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI  
MEDICALE”:

1. Nu se va folosi termosistem la pazie, pentru izolatia termica este suficient stratul de vata minerală montat peste plafonul din gips carton; se va folosi la pazie scandura geluita profilată;
2. Pentru finisajele exterioare se va folosi vopsea lavabilă de culoare albă, așa cum s-a specificat în listele de cantități de lucrări;
3. Se va folosi sistemul de tavan fals executat din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa, cu izolație din vata minerală, așa cum este specificat în documentația economică.

Cu respect,

Ing. Sorin Branză

